

	знаки установленного образца».	
8	Обеспечить внеплановое обучение персонала, который привлекается к работам на высоте и назначить ответственного в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте», утв. Приказом Минтруда РФ от 28.03.2014 № 155н.	Январь 2017г.
9	Обеспечить содержание технологического оборудования, инструмента и приспособлений в исправном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя. Основание- приказ Минтруда РФ от 23.06.2016 г. № 310н «Об утверждении Правил по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования» (в т.ч. лестниц-стремянки).	постоянно
10	Проверить инструкции по охране труда для водителей автомобилей на соответствие Межотраслевым Правилам по охране труда на автомобильном транспорте, утв. Постановлением Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. № 28, провести в необходимых случаях их редактирование, обращая внимание на требования п. 5.3. Правил «Требования безопасности при использовании антифриза».	Январь 2017г.
11	Обеспечить контроль за проведением стажировки работников, поступающих на работу с вредными и опасными условиями труда. Ст. 225 Трудового кодекса и п. 11.4 ГОСТа 12.0.004-2015(вступает в силу 1 марта 2017г.) <i>(Если работодатель допускает сотрудника к работе без проведения с ним положенной по закону стажировки, инспектор ГИТ во время проверки может наложить штраф (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ): на должностных лиц – от 15 000 до 25 000 рублей, юридических лиц – от 110 000 до 130 000 рублей за каждого необученного сотрудника)</i>	постоянно
	Обеспечить автоматические выключатели и рубильники в столовой и других помещениях при необходимости, надписями, обозначающими, каким оборудованием они управляют.	До 16 января 2017 г.
	Отремонтировать сверлильные станки в учебной мастерской. Установить возвратную пружину на сверлильном станке(п.. 14.2.4. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. «Оборудование производственное. Общие требования безопасности»).	До 16 января 2017 г.
	Установить в учебной мастерской общее отключающее устройство (кнопку) электроснабжения с рабочего места учителя.	До 20 января 2017 г.
	Обеспечить в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских осмотров в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 386-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».	Оформить и подать необходимые документы не позднее 1 июля
	Провести пересмотр в КД норматива отчисления на мероприятия по охране труда в размере не менее 2,0 процентов от фонда оплаты труда (Отраслевое соглашение МОН- Профсоюз на 2014-2017 гг предусматривает п. 7.2.2. Выделяют средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, медицинских осмотров работников в размере не менее 2,0 процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на содержание образовательной организации. Конкретный размер средств на указанные цели определяется коллективным договором и уточняется в соглашении об охране труда, являющимся приложением к нему. Региональное соглашение – Департамент – Обком предусматривает размер средств не менее 2,0 процентов от фонда оплаты труда)	Одновременно с подведением итогов выполнения соглашения по ОТ и принятия нового на предстоящий период или досрочно

	Положение об уполномоченных привести в соответствие с Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного комитета образовательной организации, утв. Постановлением Исполкома ЦС Профсоюза от 26 марта 2013г. № 13-10	Одновременно с подведением итогов выполнения соглашения по ОТ и принятия нового на предстоящий период или досрочно
--	---	--

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению указанных нарушений необходимо сообщить в техническую инспекцию труда по электронной почте tit3301@yandex.ru

Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ).

главный технический

инспектор труда _____

Макаров Константин Алексеевич

Представление получил _____

(подпись)

(фамилия, имя, отчество, должность)

Дата _____

время _____

Особые отметки:

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ



ФОРМА 1-ТИ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ ГЛАВНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСПЕКТОР ТРУДА

600005, г. Владимир, ул. Горького, 50.

тел. (4922) 43-18-72, ф. 53-23-26 E-mail: obraz_vl@mail.ru; tit3301@yandex.ru

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 35-12 от «21» декабря 2016 г. об устранении выявленных нарушений законодательства об охране труда, страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Кому Болтуновой Валентине Петровне директору МБОУ « СОШ № 1» г. Гусь-Хрустальный

Копия Председателю профсоюзного комитета организации
Фильновой Елене Вадимировне

В соответствии со статьей 30 Конституции РФ, статьями 1, 29, 352, 370 Трудового Кодекса РФ, статьями 19, 20 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», статьей 26 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»

ПРЕДЛАГАЮ устранить следующие нарушения:

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ	Сроки выполнения
1	Разработать и внедрить систему управления охраной труда (рекомендации в письме Министерства образования от 25.08.2015г. № 12-1077)	1 полугодие 2017г.
5	Обеспечить проведение внепланового обучения по электробезопасности ответственных за электрохозяйство в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (ПОТЭУ-328н)	Январь- 2017г.
6	Обеспечить наличие в РУ электрозащитных средств и средств индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитных противопожарных и вспомогательных средств (песок, огнетушители) и средств для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев, основание ПТЭиПТБ, утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6	Январь- 2017г.
7	Организовать проверку и в необходимых случаях обеспечить исполнение требований ПТЭиПТБ, утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6 «На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование. На дверях РУ должны быть предупреждающие плакаты и	Январь 2017г.